17.11

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае"

Юридический адрес: 680017, Хабаровский край, Хабаровск г, Владивостокская ул, дом 9, тел.: +7 (4212) 32-47-13
e-mail: info@fbuz27.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1052700148335 ИНН 2721124655

Адреса мест осуществления деятельности: 681013, РОССИЯ, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, дом 60, тел.: +7 (4217) 54-32-40, e-mail: filial_kms@fbuz27.rospotrebnadzor.ru; 682880, РОССИЯ, Хабаровский край, Советская Гавань, ул. Киевская, дом 35, тел.: +7 (42137) 7-09-67, e-mail: filial_vaninocg@fbuz27.rospotrebnadzor.ru; 680021, РОССИЯ, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Станционная, дом 4А, тел.: +7 (4212) 78-97-79, e-mail: info@fbuz27.rospotrebnadzor.ru; 681013, РОССИЯ, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, дом 60, пом. 1002, тел.: +7 (4217) 54-32-40, e-mail: filial_kms@fbuz27.rospotrebnadzor.ru; 680009, РОССИЯ, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Карла Маркса, дом 109 б, тел.: +7 (4212) 32-47-13, e-mail: info@fbuz27.rospotrebnadzor.ru; 680017, РОССИЯ, Хабаровский край, Хабаровск г, ул. Владивостокская, дом 9, тел.: +7 (4212) 32-47-13, e-mail: info@fbuz27.rospotrebnadzor.ru; 680054, РОССИЯ, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Трехгорная, дом 63, тел.: +7 (4212) 78-99-15, e-mail: info@fbuz27.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AT64

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае" ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

А.Г. Трифонова
МП 16.11.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 27-01/20070-26 от 16.11.2026

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель ПЛЕТНЕВ ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ (ИНН 280722815104 ОГРН 318272400029178)тел: +7 9244031176, email: bulbul.khv@mail.ru

2. Юридический адрес: -
Фактический адрес: Хабаровский край, г.о. город Хабаровск, г Хабаровск, ул Княжничная, д. 28

3. Наименование образца испытаний: Вода бассейна

4. Место отбора: Бассейн "Держи волну", чаша бассейна, поверхностный слой 0,5-1,0 см, Хабаровский край, г.о. город Хабаровск, г Хабаровск, ул 65-летия Победы, д. 1/4

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.11.2026 07:40

Ф.И.О., должность: Плетнева Н. В.

Условия доставки: Соответствуют НД;

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2026 09:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №336/26 от 2 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 12 ноября 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и ребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

. Код образца (пробы): 27-01/20070-1.3-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, UNICO	KRX18011709035
2	Термостат электрический, ТС-200 СПУ	012300043
3	Термостат электрический, ТС-1/80 СПУ	011900113
4	Микробиологический термостат, BD 115 BINDER	08-50751

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 680009, РОССИЯ, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Карла Маркса, дом 109 б
Отделение по исследованию воды и дезинфицирующих средств санитарно-гигиенической лаборатории
Образец поступил 12.11.2026 16:00
дата начала испытаний 12.11.2026 16:00, дата окончания испытаний 13.11.2026 14:42

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при температуре 20°С	балл	3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
2	Мутность (по каолину)	мг/дм³	0,99±0,20	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Место осуществления деятельности: 680054, РОССИЯ, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Трехгорная, дом 63
Бактериологическая лаборатория Хабаровск
Образец поступил 12.11.2026 09:50
дата начала испытаний 12.11.2026 10:10, дата окончания испытаний 16.11.2026 10:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Staphylococcus aureus	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п 11.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Энтерококки	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Ответственный за оформление протокола:
Т.В. Носырева, Заведующий отделом-химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 27-01/20070-26 от 16.11.2026

Протокол испытаний № 27-01/20070-26 от 16.11.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

17.11

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае"

Юридический адрес: 680017, Хабаровский край, Хабаровск г, Владивостокская ул, дом 9, тел.: +7 (4212) 32-47-13
e-mail: info@fbuz27.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1052700148335 ИНН 2721124655

Адреса мест осуществления деятельности: 681013, РОССИЯ, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, дом 60, тел.: +7 (4217) 54-32-40, e-mail: filial_kms@fbuz27.rospotrebnadzor.ru; 682880, РОССИЯ, Хабаровский край, Советская Гавань, ул. Киевская, дом 35, тел.: +7 (42137) 7-09-67, e-mail: filial_vaninocg@fbuz27.rospotrebnadzor.ru; 680021, РОССИЯ, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Станционная, дом 4А, тел.: +7 (4212) 78-97-79, e-mail: info@fbuz27.rospotrebnadzor.ru; 681013, РОССИЯ, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, дом 60, пом. 1002, тел.: +7 (4217) 54-32-40, e-mail: filial_kms@fbuz27.rospotrebnadzor.ru; 680009, РОССИЯ, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Карла Маркса, дом 109 б, тел.: +7 (4212) 32-47-13, e-mail: info@fbuz27.rospotrebnadzor.ru; 680017, РОССИЯ, Хабаровский край, Хабаровск г, ул. Владивостокская, дом 9, тел.: +7 (4212) 32-47-13, e-mail: info@fbuz27.rospotrebnadzor.ru; 680054, РОССИЯ, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Трехгорная, дом 63, тел.: +7 (4212) 78-99-15, e-mail: info@fbuz27.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AT64

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП _____ **А.Г. Трифонова**
16.11.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 27-01/20071-26 от 16.11.2026

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель ПЛЕТНЕВ ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ (ИНН 280722815104 ОГРН 318272400029178)тел: +7 9244031176, email: bulbul.khv@mail.ru

2. Юридический адрес: -
Фактический адрес: Хабаровский край, г.о. город Хабаровск, г Хабаровск, ул Княжничная, д. 28

3. Наименование образца испытаний: Вода бассейна

4. Место отбора: Бассейн "Держи волну", ванночка, поверхностный слой толщиной 0,5-1,0 см, Хабаровский край, г.о. город Хабаровск, г. Хабаровск, ул. 65-летия Победы, д. 1/4

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.11.2026 07:46

Ф.И.О., должность: Плетнева Н. В.

Условия доставки: Соответствуют НД;

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2026 09:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №336/26 от 2 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 12 ноября 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 27-01/20071-1.3-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, UNICO	KRX18011709035
2	Термостат электрический, ТС-200 СПУ	012300043
3	Термостат электрический, ТС-1/80 СПУ	011900113
4	Микробиологический термостат, BD 115 BINDER	08-50751

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 680009, РОССИЯ, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Карла Маркса, дом 109 б
Отделение по исследованию воды и дезинфицирующих средств санитарно-гигиенической лаборатории
Образец поступил 12.11.2026 16:00
дата начала испытаний 12.11.2026 16:00, дата окончания испытаний 13.11.2026 14:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при температуре 20°С	балл	3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по каолину)	мг/дм³	1,02±0,20	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Место осуществления деятельности: 680054, РОССИЯ, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Трехгорная, дом 63
Бактериологическая лаборатория Хабаровск
Образец поступил 12.11.2026 09:50
дата начала испытаний 12.11.2026 10:15, дата окончания испытаний 16.11.2026 10:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Staphylococcus aureus	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п 11.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Энтерококки	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Ответственный за оформление протокола:
Т.В. Носырева, Заведующий отделом-химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 27-01/20071-26 от 16.11.2026

Протокол испытаний № 27-01/20071-26 от 16.11.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)